BESTÄTIGUNG

DATAPLOT GmbH

bestätigt, dass

EMBLEM
Solvent Banner Block Out 780 FR

SOBBO780FR

den Brandschachtversuch nach DIN 4102-1 mit dem Ergebnis B1 bestanden hat.

Geprüft wurde in freihängender Anordnung. Der Abstand zu anderen flächigen Materialien muss ≥ 40 mm sein.
Das Originalprüfzeugnis liegt Dataplot GmbH vor und ist gültig bis 31.07.2026.

i. A. K. Moesicke

Krojhu#P rhvlfnh#
Surgxfwp dqjhu#

DATAPLOT SINCE 1979

DATAPLOT GmbH I Gutenbergstraße 15 I 24558 Henstedt-Ulzburg
Fon: 04193/995-0 I Fax: 04193/995-220#